

化验室原水水质监测记录 (六月)

日期/项目	浊度 (NTU)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/ml)	总大肠菌群 (CFU/100ml)	耐热大肠菌群 (CFU/100ml)	色度 (度)	臭和味(级)	肉眼可见物	合格率
6月1日	2.64	2.63	7.00	>100	50	0	5	0	有	100%
6月2日	2.86	2.67	7.10	>100	46	0	5	0	有	100%
6月3日	2.99	2.89	7.10	>100	44	0	5	0	有	100%
6月4日	2.79	2.65	7.10	>100	50	0	5	0	有	100%
6月5日	3.22	2.69	7.00	>100	62	0	5	0	有	100%
6月6日	3.27	2.41	7.00	>100	68	0	6	0	有	100%
6月7日	2.37	2.50	7.00	>100	61	0	6	0	有	100%
6月8日	2.51	2.68	7.10	>100	68	4	5	0	有	100%
6月9日	2.07	2.62	7.00	>100	66	8	5	0	有	100%
6月10日	1.95	2.58	7.00	>100	64	6	5	0	有	100%
6月11日	2.34	2.66	7.00	>100	67	7	5	0	有	100%
6月12日	2.19	2.59	7.00	>100	60	4	5	0	有	100%
6月13日	2.41	2.66	7.00	>100	62	4	5	0	有	100%
6月14日	2.74	2.61	7.10	>100	52	0	5	0	有	100%
6月15日	2.35	2.41	7.00	>100	40	0	6	0	有	100%
6月16日	3.52	2.51	7.00	>100	50	0	7	0	有	100%
6月17日	3.34	2.74	7.10	>100	56	0	7	0	有	100%
6月18日	3.35	2.82	7.00	>100	61	6	7	0	有	100%
6月19日	3.76	2.78	6.90	>100	65	4	7	0	有	100%

化验室原水水质监测记录 (六月)

日期/项目	浊度 (NTU)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/ml)	总大肠菌群 (CFU/100ml)	耐热大肠菌群 (CFU/100ml)	色度 (度)	臭和味(级)	肉眼可见物	合格率
6月20日	4.06	2.81	6.90	>100	52	2	6	0	有	100%
6月21日	4.12	2.87	6.90	>100	57	4	6	0	有	100%
6月22日	4.86	2.58	7.00	>100	64	0	9	0	有	100%
6月23日	3.80	2.56	7.00	>100	65	0	7	0	有	100%
6月24日	4.12	2.46	7.00	>100	43	0	5	0	有	100%
6月25日	5.35	2.62	6.90	>100	52	0	6	0	有	100%
6月26日	7.10	2.83	6.90	>100	62	0	6	0	有	100%
6月27日	7.38	2.82	6.90	>100	58	0	6	0	有	100%
6月28日	8.53	2.95	6.90	>100	66	0	7	0	有	100%
6月29日	8.63	2.96	6.90	>100	65	0	10	0	有	100%
6月30日	7.71	2.92	6.90	>100	68	0	10	0	有	100%
月均值	3.94	2.68	6.99	>100	58	2	6	0	有	100%

制表人: 李梦飞

审核人: 庞子越

审批人: 刘士亮

日期:

一水厂出厂水水质监测记录 (六月)

日期/项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/100ML)	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
国标限值	1.00	0.1-0.8	3.00	6.5-8.5	100	不应检出	不应检出	无	15	无异臭味	/
6月1日	0.35	0.13	1.37	6.90	3	0	0	无	<5	0	100%
6月2日	0.34	0.13	1.34	7.00	2	0	0	无	<5	0	100%
6月3日	0.37	0.13	1.48	7.00	3	0	0	无	<5	0	100%
6月4日	0.36	0.13	1.38	7.00	2	0	0	无	<5	0	100%
6月5日	0.41	0.13	1.44	6.90	3	0	0	无	<5	0	100%
6月6日	0.37	0.14	1.38	6.90	0	0	0	无	<5	0	100%
6月7日	0.40	0.13	1.42	6.90	2	0	0	无	<5	0	100%
6月8日	0.39	0.13	1.41	6.90	1	0	0	无	<5	0	100%
6月9日	0.40	0.18	1.36	6.90	6	0	0	无	<5	0	100%
6月10日	0.41	0.15	1.42	6.80	0	0	0	无	<5	0	100%
6月11日	0.27	0.12	1.34	6.90	0	0	0	无	<5	0	100%
6月12日	0.38	0.13	1.39	6.90	0	0	0	无	<5	0	100%
6月13日	0.31	0.15	1.38	6.90	0	0	0	无	<5	0	100%
6月14日	0.25	0.13	1.41	7.00	4	0	0	无	<5	0	100%
6月15日	0.24	0.15	1.37	6.90	0	0	0	无	<5	0	100%
6月16日	0.30	0.14	1.39	6.90	2	0	0	无	<5	0	100%
6月17日	0.27	0.13	1.31	6.90	0	0	0	无	<5	0	100%
6月18日	0.38	0.12	1.42	6.90	2	0	0	无	<5	0	100%

一水厂出厂水水质监测记录 (六月)

日期/项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/100ML)	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
国标限值	1.00	0.1-0.8	3.00	6.5-8.5	100	不应检出	不应检出	无	15	无异臭味	/
6月19日	0.35	0.11	1.39	6.80	3	0	0	无	<5	0	100%
6月20日	0.38	0.12	1.45	6.80	6	0	0	无	<5	0	100%
6月21日	0.32	0.14	1.36	6.80	4	0	0	无	<5	0	100%
6月22日	0.34	0.13	1.41	6.90	2	0	0	无	<5	0	100%
6月23日	0.40	0.12	1.38	6.90	3	0	0	无	<5	0	100%
6月24日	0.24	0.12	1.32	6.90	4	0	0	无	<5	0	100%
6月25日	0.41	0.15	1.44	6.80	2	0	0	无	<5	0	100%
6月26日	0.28	0.12	1.45	6.00	6	0	0	无	<5	0	100%
6月27日	0.40	0.16	1.44	6.80	0	0	0	无	<5	0	100%
6月28日	0.33	0.13	1.37	6.80	1	0	0	无	<5	0	100%
6月29日	0.35	0.14	1.39	6.80	2	0	0	无	<5	0	100%
6月30日	0.29	0.13	1.42	6.80	2	0	0	无	<5	0	100%
月均值	0.34	0.13	1.39	6.85	2	0	0	无	<5	0	100%

制表人: 李梦颖

审核人: 唐子超

审批人: 刘子超

日期:

化验室二水厂出厂水水质监测记录（六月）

日期/项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/100ML)	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
国标限值	1.00	0.1-0.8	3.00	6.5-8.5	100	不应检出	不应检出	无	15	无异臭味	/
6月1日	0.39	0.23	1.47	6.90	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.37	0.22		6.90				无	<5	0	100%
	0.37	0.23		6.90				无	<5	0	100%
	0.34	0.22		6.90				无	<5	0	100%
6月2日	0.31	0.22	1.41	7.00	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.30	0.23		7.00				无	<5	0	100%
	0.32	0.22		7.00				无	<5	0	100%
	0.32	0.22		7.00				无	<5	0	100%
6月3日	0.36	0.21	1.50	7.00	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.36	0.20		7.00				无	<5	0	100%
	0.36	0.20		7.00				无	<5	0	100%
	0.35	0.22		7.00				无	<5	0	100%
6月4日	0.38	0.24	1.40	7.00	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.36	0.22		7.00				无	<5	0	100%
	0.36	0.21		7.00				无	<5	0	100%
	0.37	0.21		6.90				无	<5	0	100%
6月5日	0.37	0.20	1.42	6.90	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.36	0.21		6.90				无	<5	0	100%
	0.37	0.20		6.90				无	<5	0	100%
	0.37	0.21		6.90				无	<5	0	100%
6月6日	0.28	0.21	1.32	6.90	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.30	0.20		6.90				无	<5	0	100%
	0.31	0.22		6.90				无	<5	0	100%
	0.31	0.21		6.90				无	<5	0	100%
6月7日	0.36	0.21	1.38	6.90	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.37	0.21		6.90				无	<5	0	100%
	0.36	0.20		6.90				无	<5	0	100%
	0.36	0.21		6.90				无	<5	0	100%

化验室二水厂出厂水水质监测记录（六月）

日期/项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/100ML)	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
国标限值	1.00	0.1-0.8	3.00	6.5-8.5	100	不应检出	不应检出	无	15	无异臭味	/
6月8日	0.37	0.20	1.36	7.00	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.38	0.24		7.00				无	<5	0	100%
	0.39	0.23		7.00				无	<5	0	100%
	0.38	0.23		7.00				无	<5	0	100%
6月9日	0.40	0.32	1.39	6.90	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.38	0.30		6.90				无	<5	0	100%
	0.37	0.31		6.90				无	<5	0	100%
	0.38	0.30		6.90				无	<5	0	100%
6月10日	0.43	0.20	1.46	6.80	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.40	0.21		6.90				无	<5	0	100%
	0.38	0.20		6.90				无	<5	0	100%
	0.38	0.20		6.90				无	<5	0	100%
6月11日	0.36	0.22	1.39	6.90	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.32	0.21		6.90				无	<5	0	100%
	0.35	0.22		6.90				无	<5	0	100%
	0.35	0.22		6.90				无	<5	0	100%
6月12日	0.37	0.21	1.40	6.90	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.35	0.22		6.90				无	<5	0	100%
	0.32	0.21		6.90				无	<5	0	100%
	0.34	0.21		6.90				无	<5	0	100%
6月13日	0.39	0.21	1.42	6.90	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.37	0.22		6.90				无	<5	0	100%
	0.38	0.22		6.90				无	<5	0	100%
	0.38	0.21		6.90				无	<5	0	100%
6月14日	0.38	0.22	1.45	6.90	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.35	0.22		6.90				无	<5	0	100%
	0.31	0.21		6.90				无	<5	0	100%
	0.33	0.21		6.90				无	<5	0	100%

化验室二水厂出厂水水质监测记录（六月）

日期/项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/100ML)	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
国标限值	1.00	0.1-0.8	3.00	6.5-8.5	100	不应检出	不应检出	无	15	无异臭味	/
6月15日	0.36	0.20	1.44	6.90	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.33	0.21		6.90				无	<5	0	100%
	0.35	0.20		6.90				无	<5	0	100%
	0.35	0.20		6.90				无	<5	0	100%
6月16日	0.38	0.21	1.45	6.90	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.35	0.20		6.90				无	<5	0	100%
	0.32	0.20		6.90				无	<5	0	100%
	0.33	0.20		6.90				无	<5	0	100%
6月17日	0.41	0.24	1.36	7.00	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.37	0.21		7.00				无	<5	0	100%
	0.37	0.18		6.90				无	<5	0	100%
	0.38	0.19		6.90				无	<5	0	100%
6月18日	0.41	0.24	1.46	6.90	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.38	0.21		6.90				无	<5	0	100%
	0.37	0.22		6.90				无	<5	0	100%
	0.39	0.20		6.90				无	<5	0	100%
6月19日	0.38	0.23	1.45	6.90	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.35	0.21		6.90				无	<5	0	100%
	0.38	0.22		6.90				无	<5	0	100%
	0.39	0.22		6.90				无	<5	0	100%
6月20日	0.42	0.21	1.46	6.80	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.43	0.20		6.80				无	<5	0	100%
	0.43	0.21		6.80				无	<5	0	100%
	0.42	0.21		6.80				无	<5	0	100%
6月21日	0.42	0.22	1.42	6.80	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.46	0.24		6.80				无	<5	0	100%
	0.41	0.23		6.90				无	<5	0	100%
	0.42	0.22		6.80				无	<5	0	100%

化验室二水厂出厂水水质监测记录（六月）

日期/项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/100ML)	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
国标限值	1.00	0.1-0.8	3.00	6.5-8.5	100	不应检出	不应检出	无	15	无异臭味	/
6月22日	0.45	0.18	1.38	6.90	3	0	0	无	<5	0	100%
	0.43	0.19		6.90				无	<5	0	100%
	0.43	0.19		6.90				无	<5	0	100%
	0.41	0.20		6.90				无	<5	0	100%
6月23日	0.38	0.18	1.39	6.90	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.37	0.19		6.90				无	<5	0	100%
	0.38	0.18		6.90				无	<5	0	100%
	0.36	0.18		6.90				无	<5	0	100%
6月24日	0.33	0.22	1.44	6.90	2	0	0	无	<5	0	100%
	0.33	0.22		6.90				无	<5	0	100%
	0.34	0.21		6.90				无	<5	0	100%
	0.36	0.20		6.90				无	<5	0	100%
6月25日	0.39	0.20	1.48	6.80	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.39	0.19		6.80				无	<5	0	100%
	0.42	0.21		6.80				无	<5	0	100%
	0.42	0.20		6.80				无	<5	0	100%
6月26日	0.42	0.20	1.52	6.80	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.44	0.20		6.80				无	<5	0	100%
	0.43	0.18		6.80				无	<5	0	100%
	0.43	0.19		6.80				无	<5	0	100%
6月27日	0.42	0.19	1.46	6.80	2	0	0	无	<5	0	100%
	0.40	0.20		6.80				无	<5	0	100%
	0.40	0.20		6.80				无	<5	0	100%
	0.40	0.19		6.80				无	<5	0	100%
6月28日	0.43	0.19	1.42	6.80	2	0	0	无	<5	0	100%
	0.35	0.20		6.80				无	<5	0	100%
	0.30	0.21		6.80				无	<5	0	100%
	0.30	0.21		6.80				无	<5	0	100%

化验室二水厂出厂水水质监测记录 (六月)

日期/项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/100ML)	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
国标限值	1.00	0.1-0.8	3.00	6.5-8.5	100	不应检出	不应检出	无	15	无异臭味	/
6月29日	0.32	0.19	1.44	6.80	1	0	0	无	<5	0	100%
	0.36	0.19		6.80				无	<5	0	100%
	0.32	0.18		6.80				无	<5	0	100%
	0.33	0.20		6.80				无	<5	0	100%
6月30日	0.36	0.18	1.46	6.80	2	0	0	无	<5	0	100%
	0.34	0.19		6.80				无	<5	0	100%
	0.33	0.19		6.80				无	<5	0	100%
	0.34	0.18		6.80				无	<5	0	100%
月均值	0.38	0.21	1.48	6.89	4	0	0	无	<5	0	100%

制表人: 李博钊

审核人: 唐文超

审批人: 刘子云

日期:

管网水水质检测报表 (六月)

抽检点	项目	浑浊度 (NTU)		色度 (度)	
		最大值	最小值	最大值	最小值
14个		0.48	0.24	<5	<5
		菌落总数 (CFU/100ML)		总大肠菌群 (CFU/100ML)	
		最大值	最小值	最大值	最小值
		1	0	0	0
		臭和味 (级)		二氧化氯 (mg/l)	
		最大值	最小值	最大值	最小值
		0	0	0.18	0.04
		高锰酸盐指数 (mg/l)		合格率 (%)	
		最大值	最小值		
		1.88	1.17	100%	

制表人: 李梦如

审核人: 齐文超

审批人: 刘子云

日期: 2020.07.10